

Mängelbericht zum Aufschaltprotokoll

Objekt: _____

BMA-Nr.: _____

- 1. Der Endabnahmebericht des staatlichen anerkannten Sachverständigen bzw. vom TÜV/VDS fehlt
- 2a. Fehlende bzw. nicht aktuelle Objektpläne
- 2b. Fehlende bzw. nicht aktuelle Einsatzpläne
- 2c. Fehlende bzw. nicht aktuelle Gruppenpläne
- 3. Beschilderung fehlt oder ist nicht ausreichend
- 4. Die Anzahl und/oder Anordnung der Brandmelder entspricht nicht den geltenden Vorschriften
- 5. Die autom. Brandmelder sind nicht in Zweiergruppen- oder Zweimelderabhängigkeit geschaltet
- 6. Fehlende Störmelde-Weiterleitung
- 7. Fehlender Wartungsvertrag
- 8. Fehlende rote Blitzleuchte
- 9. Fehlender Gruppenhauptzylinder im Feuerwehrschrüsseldepot (FSD)
- 10. Fehlendes Freischaltelement (FSE)
- 11. FSE darf keine Akustik und/oder Brandfallsteuerung auslösen
- 12. LED „Löschanlage ausgelöst“ im FBF ist nicht aktiv
- 13. Zweiter Satz Objektschlüssel fehlt
- 14. Schloss FAT/FBF/FSE fehlt
- 15. Heizung im FSD ist ohne Funktion
- 16. Alarmweiterleitung zur Feuerwehr ist ohne Funktion
- 17. Brandfallsteuerungen funktionieren nicht
- 18. Meldegruppenverzeichnis fehlt bzw. ist unvollständig
- 19. Manipulationsalarm vom FSD ist nicht aufgeschaltet
- 20. Facherrichterbescheinigung fehlt
- 21. Zertifizierung der Errichterfirma gemäß DIN 14675 fehlt
- 22. Liste der auskunftgebenden Personen fehlt
- 23. Inbetriebsetzungsprotokoll fehlt
- 24. Betreiber nicht anwesend
- 25. Errichter nicht anwesend
- 26. Sonstige Mängel:

Die Brandmeldeanlage wurde aufgrund der vorhandenen Mängel **nicht** zur Feuerwehr aufgeschaltet.

Mängelbeseitigung hat bis zum _____ zu erfolgen

Mängelbeseitigung bis Aufschaltung

Mängelbeseitigung erfolgt schriftlich durch

Nachabnahme erforderlich.

Im Auftrag der Feuerwehr
Datum und Unterschrift

Im Auftrag des Objektes
Datum und Unterschrift

Im Auftrag des Errichters
Datum und Unterschrift

Bericht über die Mängelbeseitigung:

